



CON FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2022, SE LLEVA A CABO EL ACTO DE JUNTA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE DE LA CIAPACOV PARA SEIS MESES, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIONES DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE REDES DE DRENAJE, DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV):

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- JUNTA DE ACLARACIONES
- 3.- ELABORACION Y FIRMA DE ACTA CORRESPONDIENTE
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

HORA DE INICIO: 11:17

HORA DE FIN: 11:23



LISTA DE ASISTENCIA

PROYECTO: LPN CIAPACOV-002/2022		TEMA: JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE DE LA CIAPACOV PARA SEIS MESES, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIONES DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE REDES DE DRENAJE, DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV)	
FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2022	HORARIO: 11:00 HORAS	LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECTORES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA CIAPACOV. AV. CAMINO REAL # 992, COL. EL PORVENIR, COLIMA. COL.	
ASISTENTES			
1.	NOMBRE Provedora Electrico Bozon DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO Gerente ventas E-MAIL	ÁREA Ventas TELÉFONO
	Miguel corona Bozon	mcorona@grupobozon.com	312 102 2193
2.	NOMBRE Dora Elena Chelena Ode DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO Directora Abastecimientos E-MAIL	ÁREA TELÉFONO
	CIAPACOV.	chelena-os@hotmail.es	
3.	NOMBRE Nancy Esmeralda Madrugal Montenegro DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO Secretaria técnica E-MAIL	ÁREA 11 TELÉFONO
	CIAPACOV	nmadrugal@ciapacov.gob.mx	3121538182
4.	NOMBRE Arturo Noé Torres Setelo DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO Contralor Interno E-MAIL	ÁREA Contraloría TELÉFONO
5.	NOMBRE Joshio Brau Avalos Mejia DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO Coord. Abaste E-MAIL	ÁREA Abastecim. TELÉFONO
	CIAPACOV.		
6.	NOMBRE Juan Carlos Gonzalez Uribe DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO Director Informática E-MAIL	ÁREA TELÉFONO
	CIAPACOV	jgonzalez@ciapacov.gob.mx	3121493408
7.	NOMBRE Roberto Nicolas Hernandez Ochoa DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	CARGO Director de Comunicación Social E-MAIL	ÁREA TELÉFONO
	CIAPACOV	rdineroandez02@gmail.com	3121351186
8.	NOMBRE	CARGO	ÁREA
	DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	E-MAIL	TELÉFONO
			FIRMA
9.	NOMBRE	CARGO	ÁREA
	DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	E-MAIL	TELÉFONO
			FIRMA
10.	NOMBRE	CARGO	ÁREA
	DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	E-MAIL	TELÉFONO
			FIRMA
11.	NOMBRE	CARGO	ÁREA
	DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN	E-MAIL	TELÉFONO
			FIRMA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CIAPACOV-002/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE DE LA CIAPACOV PARA SEIS MESES, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIONES DE REDES DE AGUA POTABLE Y DE REDES DE DRENAJE.

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las **11:17 horas** del día **10 de febrero de 2022**, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en la sala de juntas "Directores" de las oficinas administrativas de CIAPACOV, ubicadas en el Blvd. Camino Real no. 992, en la ciudad de Colima, Colima.

El acto fue presidido por la **LICDA. NANCY ESMERALDA MADRIGAL MONTENEGRO**, en su carácter de suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.

Como primer punto, se dio lectura a las preguntas enviadas con sus respectivas Respuestas, las cuales se enlistan a continuación:

Preguntas del licitante BERMAD Control de Flujo S.A. de C.V.

Preguntas:


1. El material del cuerpo de las válvulas: **solicitamos que sea de hierro dúctil ansi b16.42 clase 150, ya que este material es más resistente a los diferentes usos e instalaciones y maltrato más que las de hierro gris u otros materiales plásticos.**

Respuesta: aceptamos su propuesta. ya que se adapta a nuestras necesidades.

2. Las válvulas reductoras deben tener un rango de regulación: **solicitamos que las válvulas reductoras tengan un rango de regulación 7 a 1, ya que de esta manera garantizamos que las válvulas no sufran de cavitación y su tiempo de vida se más largo.**

Respuesta: aceptamos su propuesta. ya que las válvulas instaladas en los sistemas de ciapacov son con el rango de 7 a 1.

3. Las válvulas deben contar con un piloto que haga la regulación de presión, **se solicita que se consideren las reductoras de presión con pilotos de 3 vías ya que es el que se adecua a las**





necesidades de ciapacov y son los que tienen las válvulas instaladas en el organismo, se anexe ficha técnica en el sobre de propuesta técnica.

Respuesta: aceptamos su propuesta. ya que las válvulas con las que contamos en ciapacov son de 3 vías. y es necesario anexas la ficha técnica en el sobre de la propuesta técnica.

4. Las válvulas deben tener alguna certificación, para asegurar que los materiales, la pintura tiene el espesor adecuado para la resistencia a la corrosión, estar bajo el agua y condensación que existe en las cajas de válvulas: **solicitamos de la manera más atenta que las válvulas cuenten con certificado nsf-61, ya que el mismo certifica que la pintura está libre de plomo y el agua que pasa por ellas son aptas para consumo humano, además garantiza que cuenten con protección anti corrosión y que se entregue el certificado en el sobre de la propuesta técnica.**

Respuesta: aceptamos su propuesta.

5. El cuerpo de la válvula paso más recto: **solicitamos que el cuerpo de las válvulas de oblicuo (y) de doble cámara, ya que con esta se garantiza una mayor estabilidad en la regulación, con esto sea homologado con la mayoría de las válvulas que están instaladas en ciapacov y sea más sencillo el refaccionamiento.**

Respuesta: aceptamos su propuesta. ya que nos garantiza suministrar agua de calidad a los usuarios.

6. Garantía del fabricante: **solicitamos se entregue por escrito la garantía por 5 años por defecto de fabricación de parte del fabricante y se entregue junto con la propuesta técnica.**

Respuesta: aceptamos su propuesta.

7. Las válvulas deben ser calibradas: **solicito que, de manera presencial a un representante certificado por parte del fabricante, para la calibración y puesta en marcha de las mismas.**

Respuesta: aceptamos su propuesta. ya que no tenemos una fecha de instalación y es necesario contar con el respaldo certificado por parte del fabricante en el momento que se requiera.

8. me refiero al punto 3.9 de las bases donde solicita lo siguiente: presentar la última declaración anual correspondiente al ejercicio 2021 con sus anexos y acuse de recibido por el sat. solicitamos de la manera más atenta, presentar la declaración del ejercicio 2020 y los pagos provisionales por el ejercicio 2021, en lugar de la declaración anual 2021 ya que está según el caso tienen vencimiento en los meses de marzo y abril del presente año.

Respuesta: presentar la declaración del ejercicio 2020.





CIAPACOV

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ÁLVAREZ

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ

Sin más puntos que tratar, como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en el, firman el presente documento a las **11:23 horas del día 10 de febrero de 2022.**

POR LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y LICITANTES

LICDA. NANCY ESMERALDA MADRIGAL MONTENEGRO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE LA CIAPACOV

ING. JUAN CARLOS GONZALEZ URIBE
DIRECTOR DE INFORMATICA DE LA CIAPACOV

C.P. ARTURO NOE TORRES SOTELO
CONTRALOR INTERNO DE LA CIAPACOV

LICDA. ROSA ELENA GUTIERREZ OCHOA
DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV

C. MIGUEL CORONA BAZAN
PROVEEDORA ELECTRICO BAZÁN

LIC. ROBERTO NICOLAS HERNANDEZ OCHOA
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIAPACOV

**HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL CIAPACOV-002/2022, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022.**

