



CIAPACOV

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ÁLVAREZ

Acta de Junta de Aclaraciones

De la Licitación Pública Nacional No. CIAPACOV-009/2020 con recursos propios de la convocante la adquisición de material para mantenimiento, reparación y conservación de redes de agua potable y redes de drenaje de la CIAPACOV para el segundo semestre.

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:10 horas del día 03 de junio de 2020, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en la sala de juntas "Directores" de las oficinas administrativas de CIAPACOV, ubicadas en el Blvd. Camino Real no. 992, en la ciudad de Colima, Colima.

El acto fue presidido por el Ing. Francisco Javier Ávalos Gutiérrez Director de Abastecimientos, representando al Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.

Como primer punto, se dio lectura a las preguntas enviadas con sus respectivas respuestas, las cuales se enlistan a continuación:

HIDROVAL S.A. DE C.V.

1.- En la Partida 4 en los N° 62, 63, 64, 66, 68, 69, 73, y 75, dice que el vástago tiene que ser de neopreno; vástago de Neopreno no existe, ¿se acepta vástago de acero Inoxidable?, ya que la norma AWWA C500 especifica bronce o un mejor material

Respuesta: el vástago debe de ser de acero inoxidable que cumpla con la normatividad vigente. La compuerta es la que se requiere que tenga recubrimiento de neopreno.

2.- En la partida 4 en los N° 65, 67, 70, 71, 72, 74, y 76, especifica que el vástago debe de ser de bronce, ¿se acepta de Acero inoxidable? ya que la norma AWWA C500 especifica bronce o un mejor material.


Respuesta: el vástago debe de ser de acero inoxidable que cumpla con la normatividad vigente. La compuerta es la que se requiere que tenga el cuerpo de bronce.

3.- suponiendo que el bronce se refiere al tipo de sello, ¿podría ser en las medidas de 02" a 12" con el sello de acero inoxidable?, y ¿de 12" a 16" sea con el sello de bronce?

Respuesta: el vástago debe de ser de acero inoxidable que cumpla con la normatividad vigente. La compuerta es la que se requiere que tenga el cuerpo de bronce.

OTONIEL SOSA SOTO

1.- Partida 3, número 60, La tee yee de pvc alcantarillado serie 25 con campana, no especifican la medida, ¿es de 8" a 6"?, se anexa imagen





CIAPACOV

COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ACANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ALVAREZ

Respuesta: es correcto, la tee yee es de 8" x 6"

2.- Partida 3, número 57, 58, y 59, Partida 6, número 94, el tubo alcantarillado serie 25 CIAPACOV, no la estaba aceptando para proyectos, la serie 20 es la que estaban solicitando.

Respuesta: Se solicita la tubería y piezas en serie 25.

3.- Partida 6, número 94, tornillo cabeza hexagonal SW 5/8" x 6 1/2" grado 5 con tuerca, esa medida no existe

Respuesta: el tornillo de grado cabeza hexagonal es 5/8" x 3 1/2" grado 5 con tuerca.

4.- Partida 2, número 43, el acople de compresión, no lo manejan en la medida de 1 1/2"

Respuesta: el acople de compresión es de medida 1/2".

Sin más puntos que tratar, como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en él, firman el presente documento a las 11:15 horas del día 03 de junio de 2020.

POR LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y LICITANTES

 FRANCISCO JAVIER ÁVALOS GUTIÉRREZ DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL	
ALONDRA MARGARITA VILLASEÑOR CEJA COORDINADORA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV	
 ING. RAFAEL FAJARDO CUELLAR ASESOR TÉCNICO PARA LA LICITACIÓN, DIRECTOR DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA CIAPACOV	
C. JOSÉ JAIME SÁNCHEZ ROMO CONTRALOR INTERNO DE LA CIAPACOV	



CIAPACOV

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ASCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ALVAREZ

<p>EDGAR ELISEO ISAIS LEPE ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV</p>	
<p>ING. MELCHOR ORTEGA OROZCO ASESOR TÉCNICO PARA LA LICITACIÓN, DIRECTOR DE REDES DE DRENAJE DE LA CIAPACOV</p>	
<p>VALENTÍN DÍAZ LÓPEZ DIRECTOR DE BACHEO Y PAVIMENTOS, REPRESENTANDO AL GERENTE DE OPERACIÓN DE LA CIAPACOV</p>	