



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-22-2025**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(1) 06DPR0193W.- E.P. PADRE HIDALGO.- TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS.	MANZANILLO	MANZANILLO
(2) 06DPR0176F.- E.P. JOSÉ MARIA MORELOS.- TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN
(3) 06DPR0214S.- E.P. JUAN ALDAMA.- TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN, EN DISTINTAS ÁREAS	SAN MIGUEL OJO DE AGUA	TECOMÁN

MODIFICACIONES O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJO:

SE AGREGA LA PARTIDA "REPARACIONES" QUE INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
S/C	RELLENO COMPACTADO CON PISON MANUAL DE MATERIAL INERTE BALASTRE, EXTENDIDO A NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	M3	18.50
18003	RESANE DE TRABES, INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO SUELTO, TRATAMIENTO CON ADITIVO QUIMOX (IMPERQUIMIA) PARA TRATAR EL ACERO EXPUESTO, PRIMARIO EPOXICO EN ACERO TRATADO, RESANE CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON EL MORTERO DE RESANE Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M	10.10
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE PLASTICO DE 3", PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, CADENA METALICA PARA ACCIONAR SAPO, PRUEBAS CERO FUGAS Y LIMPIEZAS.	PZA	9.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS HS 4100 O SIMILAR DE ALTA SEGURIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
S/C	REHABILITACION DE REJA METALICA PERIMETRAL EXISTENTE INCLUYE: SOLDADURA PARA FIJACION, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	27.40
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO, AMBAS CARAS INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	5.00
"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"			

Fernando G



34010	PINTURA DE ESMALTE EN VENTANERIA Y/O PROTECCIONES METALICAS POR DOS LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	5.00
34015	PINTURA ESMALTE,(METALEX DE SHERWIN WILLIAMS, 100 DE COMEX ó SEMI INDUSTRIAL DE BEREL), EN REJA DE PERFILES TUBULARES, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LAS CUATRO CARAS DE LOS TUBULARES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS	M2	10.90
S/C	PINTURA ESMALTE ALKIDAL(METALEX DE SHERWIN WILLIAMS, 100 DE COMEX ó SEMI INDUSTRIAL DE BEREL) EN MACHUELO DESARROLLO APROX. 30 CMS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	120.00
34000	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO REFORZADO CON FIBRA DE REFUERZO MICRO FIBRILADA, DE 3 AÑOS, EN FRONTERAS Y GOTERO, EN PLANTA ALTA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO DOS MANOS.	ML	315.00
52101-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ALARGADO DE CERAMICA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, AMERICAN STANDARD CADET PRO 3517 Y/O CATO MOD. JAZMIN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: HERRAJES EN TANQUE DE AGUA DE LA LINEA, PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE ANGULAR DE 1/4 DE VUELTA 401CV CON MANGUERA 3140 URREA, ASIENTO ALARGADO HELVEX DE POLIPILENO BLANCO BRILLANTE CON TAPA, PRUEBAS CERO FUGAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
32067	RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE PISO DE CONC. F'c= 150 kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO DE LA RAMPA SIMILAR AL EXISTENTE, DE 1.70 m. DE ANCHO, INCLUYE: BORDE LATERAL DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10x10 cm. DE SECCION, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, MALLA 6x6/10-10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS FUERA DE LA OBRA.	M	6.80

Handwritten signature

Fernando G.

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL 2% SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	SOLO CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, CONCRETO PREMEZCLADO, VOZ Y DATOS E IMPERMEABILIZACION.

Handwritten signature

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"



SUBCONTRATOS	AUNQUE SUBCONTRATE ALGUN CONCEPTO AUTORIZADO DEBERA DESGLOZARLO DE TAL FORMA QUE SE APRECIE CANTIDADES DE CADA INSUMO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODA DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE.
	LOS PROGRAMAS Y ANALISIS DE FINANCIAMIENTO SERAN POR QUINCENA

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE Y EL ANEXO A LA MISMA, COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C. JORGE HUMBERTO SILVA CASTRO	
2.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ C. MIGUEL ALFREDO CORTES GUZMAN <i>Miguel</i>	
3.- YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ C. FERNANDO GUTIERREZ	<i>Fernando G.</i>

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

Fernando G.



LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED



ING. NOE OLMOS CORTES
DIRECTOR TÉCNICO



ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
SUPERVISOR(A) DE OBRA



ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA
SUPERVISOR(A) DE OBRA



Fernando B.

