



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 25 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANTANDO EN LA:

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-16-2026**

| OBRA (S) | LOCALIDAD | MUNICIPIO |
|---|------------------------|-----------|
| (1) 06DJN00671 J. N. MARIA MONTESORI.- CUBIERTA PORTICO DE INGRESO DE 5.20 X 4.00 M. + OBRA EXT. | ARMERIA | ARMERIA |
| (2) 06DPR0427U / 06DPR0458N.- ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C" | COLONIA MIGUEL HIDALGO | TECOMÁN |
| (3) 06DPR0070M ESC.PRIM.- MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ.- IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES HIDRÁULICAS. | TECUANILLO | TECOMÁN |

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 FRACCION III DE LA LEOP, ASI COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARAN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICO EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACION, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

| | |
|---|---|
| DE LAS BASES | LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL. |
| DE LAS BASES | EL PORCENTAJE SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS. |
| DEL CATÁLOGO | RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO. |
| DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS | EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO |
| CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO | JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE. |





| | |
|--|---|
| PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR: | NO SE PERMITEN SUBCONTRATACIONES PARA ESTA OBRA |
| ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR. |
| DOCUMENTOS DE LICITACION | TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE. |
| CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC. | DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA. |
| DE OBSERVACIÓN EN SU PORCENTAJE DE INDIRECTOS | SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE. |
| PERIODO DE FORMATOS | LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y ANALISIS DE FINANCIAMIENTO SERAN POR QUINCENA Y LAS COLUMNAS DEBERAN HACER MENCION AL PERIODO QUE ABARCA. |
| RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA USB | PRESTAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PUNTO 14, SE REFIERE A LA PROPUESTA TAL Y COMO SE ENTREGA. ES DECIR QUE, PREVIO A PONERLA EN LOS SOBRES, ESTA DEBERÁ SER ESCANEADA. |

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

| EMPRESA/REPRESENTANTE | FIRMA |
|---|-------------|
| 1.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ | |
| 2.- C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C. FERNANDO GUTIERREZ FAIAS | Fernando G. |
| 3.- NOVATERRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. C. | |



COLIMA
Gobierno del Estado


Instituto Colimense de la
Infraestructura Física Educativa

LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED



ING. NOE OLMOS CORTES
DIRECTOR TÉCNICO

M^a. Emerita Gutierrez
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS






ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARACIONES
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-16-2026

- (1) 06DJN00671 J. N. MARIA MONTESORI.- CUBIERTA PORTICO DE INGRESO DE 5.20 X 4.00 M. + OBRA EXT.ARMERIA, ARMERIA
- (2) 06DPR0427U / 06DPR0458N.- ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C" COLONIA MIGUEL HIDALGO, TECOMÁN
- (3) 06DPR0070MESC.PRIM. MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ.- IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES HIDRÁULICAS.- TECUANILLO, TECOMÁN

25 JUNIO 2026

| NOMBRE | FIRMA |
|--|--|
| 1.- INCOIFED ING. NOE OLMOS CORTES |  |
| 2.- INCOIFED ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA |  |
| 3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. | <i>Ma. Emerita Gutiérrez</i> |
| 4.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. C. <i>ING. EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ</i> |  |
| 5.- C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C. <i>Fernando Gutierrez farias</i> | <i>Fernando G.</i> |
| 6.- NOVATERRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. C. | |
| 7.- C. | |
| 8.- C. | |