



Acta de Junta de Aclaraciones

De la Licitación Pública Nacional No. CIAPACOV-020/2021 con recursos propios de la convocante para la contratación del servicio de reparación, mantenimiento, suministros y fabricaciones para los equipos de bombeo, motores, transformadores, válvulas, tableros y arrancadores, de la planta Zacualpan de la CIAPACOV, solicitados por la Coordinación General Operativa a través de la Dirección de Electromecánica.

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 12:00 horas del día 20 de abril de 2021, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en la sala de juntas "Directores" de las oficinas administrativas de CIAPACOV, ubicadas en el Blvd. Camino Real número 992, en la ciudad de Colima, Colima.

El acto fue presidido por la Lic. **Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez**, Directora de Abastecimientos, representando al Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, Presidente del Comité de Adquisiciones.

Como primer punto, se dio lectura a las preguntas enviadas con sus respectivas respuestas, las cuales se enlistan a continuación:

Preguntas del licitante ELECON SUMINISTROS, S.A. de C.V.

1. SE ADJUDICARA POR PARTIDA COMO LO INDICA EL NUMERAL 8 INCISO D, NO SERÁ NECESARIO COTIZAR TODOS LOS CONCEPTOS?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

2. LOS MANTENIMIENTOS DE LA PART.-1: DE LOS MOTORES QUE SON 1 A 4 SERVICIOS SE TIENE QUE REALIZAR POR SEPARADO?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

3. LOS MANTENIMIENTOS DE LA PART.-2: A TABLEROS E INTERRUPTORES QUE SON 2 SERVICIOS SE TIENE QUE REALIZAR EN UNA SOLA VISITA?, SON 2 INTERRUPTORES, 1 BANCO DE CAPACITORES, Y CUANTAS SON LAS PROTECCIONES PARA EL MANTENIMIENTO? DE CUANTO TIEMPO SERIA LA LIBRANZA?

RESPUESTA: Los servicios se realizarán conforme los vaya solicitando "LA CIAPACOV". En cuestión de libranza, "LA CIAPACOV" se hará cargo. Se avisará con tiempo y previa programación cada servicio.

4. LOS MANTENIMIENTOS DE LA PART.-5: A TRANSFORMADORES SON 2 SERVICIOS SE TIENE QUE REALIZAR EN UNA SOLO VISITA?, DE CUANTO SERIA EL TIEMPO DE LIBRANZA. ?





CIAPACOV

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA
Y VILLA DE ÁLVAREZ

RESPUESTA: Los servicios se realizarán conforme los vaya solicitando "LA CIAPACOV". En cuestión de libranza, "LA CIAPACOV" se hará cargo, pero será de máximo seis horas por evento.

5. EN LOS MANTENIMIENTOS COMO TAL DE LA PART. 2 DE LOS INTERRUPTORES SE DEBERA INCLUIR EL COSTO DE LAS REFACCIONES QUE A LA HORA DEL MTTTO PREVENTIVO PUDIERAN NO SER NECESARIO O SI CAMBIARSE SIN ANTES PODER SABER, SE PODRÁ PROPONER COMO ADICIONALES ESTOS COSTOS DURANTE EL MTTTO Y REALIZARSE EN UNA VISITA POSTERIOR?

RESPUESTA: Únicamente se deberán incluir los costos de las refacciones realmente realizadas, conforme al catálogo de la Partida 2. Cualquier pieza adicional, se cotizará por separado.

Sin más puntos que tratar, como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en el, firman el presente documento a las 12:04 horas del día 20 de abril de 2021.

POR LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y LICITANTES

LIC. JESSICA GUADALUPE VILLARRUEL VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS Y REPRESENTANTE DEL
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALONDRA MARGARITA VILLASEÑOR CEJA
COORDINADORA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV

C. JOSÉ JAIME SÁNCHEZ ROMO
CONTRALOR INTERNO DE LA CIAPACOV

ING. ENRIQUE SILVA RAMOS
DIRECTOR DE ZONA RURAL DE LA CIAPACOV

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CIAPACOV-020/2021, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021.

Página 2 de 2

